



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2019/V0027B

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Otepää Veevark AS (10273845), Kastolatsi tee, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond
67404, , tel: +372 7664890, veevark@otepvesi.ee

Proovivõtukoht: Sihva pumbamaja_peale töötlust

Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 08.01.2019 14:04

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.540 Analüüs alustatud: 08.01.2019 14:15

Proov võetud: 08.01.2019 10:02 Analüüs lõpetatud: 09.01.2019 11:45

Proovi tunnuscode: Protokoll vormistatud: 09.01.2019 14:28

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Escherichia coli	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Katseprotokollil paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

laborant: Paula Tuulik

vanemspetsialist: Krõõt Arbo



Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu

Asukoht: Põllu 1a. Tartu

Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 58080239 (mikrobioloogia)

Tel.: 372 58093071 (keemia)

E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollikood: 88809



T L 2 0 1 9 / V 0 0 2 7 B

lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2019/V0027K

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Otepää Veevärk AS (10273845), Kastolatsi tee, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond
67404, , tel: +372 7664890, veevark@otepvesi.ee

Proovivõtukoht: Sihva pumbamaja_peale töötlust

Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 08.01.2019 14:04

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.540 Analüüs alustatud: 08.01.2019 14:22

Proov võetud: 08.01.2019 10:02 Analüüs lõpetatud: 09.01.2019 14:51

Proovi tunnuscode: Protokoll vormistatud: 09.01.2019 15:48

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Ammoonium	0,21	0,50	mg/l	V38-KOL
Elektrijuhtivus	465	2500	µS/cm	V34-COND
Hägusus (NTU)	< 1		NTU	V02-KOL
Löhn (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Maitse (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Mangaan	17	50	µg/l	V42-KOL
pH	7,0	6,5 kuni 9,5	pH ühik	V05-POT
Raud	< 20	200	µg/l	V37-KOL
Värvus (Pt/Co skaala)	0		mg/l Pt	V39-VIS

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalalkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

vanemspetsialist: Getlin Kartau

labori juhataja: Mari Reinik



Postiaadress: Põllu 1a, 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a, Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 58080239 (mikrobioloogia)
Tel.: 372 58093071 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 85074



T L 2 0 1 9 / V 0 0 2 7 K

lk. 1 (1)